فرهنگ ویژگی‌ها

۵ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
insulated-tool-iec۶۰۹۰۰	ابزار عایق کار زیر برق (IEC ۶۰۹۰۰)	Insulated tool IEC ۶۰۹۰۰	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	ابزار دستی با نشان دو مثلث و ۱۰۰۰V برای کار زیر برق تا ۱۰۰۰ ولت AC و ۱۵۰۰ ولت DC؛ هر ابزار در ۱۰ کیلوولت آزمون می‌شود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
flame-retardant	کندسوز (IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲)	Flame retardant	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	کابل در آزمون شعله‌ی تک‌کابل عمودی IEC ۶۰۳۳۲-۱-۲ قبول شده است. گزارش آزمون مدرک لازم است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
halogen-free	بدون هالوژن (IEC ۶۰۷۵۴)	Halogen free	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۴۳۴	۳	۲	آمیزه در آزمون IEC ۶۰۷۵۴ (گاز اسیدی و هالوژن) قبول شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
low-smoke	دود کم (IEC ۶۱۰۳۴)	Low smoke	ایمنی و رفتار در آتش	بله/خیر			لازم	۰	۰	۱	کابل در آزمون چگالی دود IEC ۶۱۰۳۴ قبول شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
protection-class	کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	Protection class	ایمنی و رفتار در آتش	فهرست		۰، I، II، III	لازم	۰	۰	۱	طبق IEC ۶۱۱۴۰: I با سیم ارت، II عایق دوبل بی‌ارت، III ولتاژ بسیار پایین ایمن (SELV)؛ ۰ فقط عایق پایه. برای چراغ، ابزار و لوازم برقی؛ برای کلید مینیاتوری «کلاس محدودکنندگی انرژی» را ببینید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶