فرهنگ ویژگی‌ها

۹ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
loss-of-service-continuity	رده‌ی پیوستگی سرویس (LSC)	Loss of service continuity category	توزیع و فشار متوسط	فهرست		LSC۱، LSC۲، LSC۲A، LSC۲B	لازم	۰	۰	۱	رده‌ی LSC تابلو فشار متوسط.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
internal-arc-classification	رده‌ی قوس داخلی (IAC)	Internal arc classification	توزیع و فشار متوسط	متن آزاد			لازم	۰	۰	۱	مثلاً IAC AFLR ۲۵ kA ۱ s: A دسترسی فقط کارکنان مجاز، F جلو، L کنار، R پشت، سپس جریان و مدت.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
short-time-withstand-current	جریان تحمل کوتاه‌مدت (Ik)	Rated short-time withstand current	توزیع و فشار متوسط	عدد اعشاری	kA	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	جریانی که تابلو برای مدت نامی (مثلاً ۱ یا ۳ ثانیه) تحمل می‌کند؛ مدت را در توضیح مدرک بنویسید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
equipment-rated-voltage	ولتاژ نامی تجهیز فشار متوسط (Ur)	Rated voltage Ur	توزیع و فشار متوسط	فهرست	kV	۷.۲، ۱۲، ۱۷.۵، ۲۴، ۳۶	لازم	۰	۰	۱	بیشینه‌ی ولتاژ سیستم که تجهیز برای آن ساخته شده است، بر حسب کیلوولت.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
secondary-voltage	ولتاژ ثانویه (فشار ضعیف)	Secondary voltage	توزیع و فشار متوسط	عدد اعشاری	V	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار ضعیف بر حسب ولت (مثلاً ۴۰۰).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
primary-voltage	ولتاژ اولیه (فشار قوی)	Primary voltage	توزیع و فشار متوسط	عدد اعشاری	kV	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار قوی بر حسب کیلوولت (مثلاً ۲۰).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-cooling	روش خنک‌سازی	Cooling method	توزیع و فشار متوسط	فهرست		ONAN، ONAF، KNAN	لازم	۰	۰	۱	ONAN روغن و هوای طبیعی، ONAF با فن، KNAN مایع عایق با نقطه‌ی اشتعال بالا (مثلاً استر).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
vector-group	گروه برداری	Vector group	توزیع و فشار متوسط	گروه برداری			لازم	۰	۰	۱	مثلاً Dyn۱۱ (مثلث فشار قوی، ستاره‌ی فشار ضعیف با نول، اختلاف ۳۳۰ درجه).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-rated-power	توان نامی ترانسفورماتور	Transformer rated power	توزیع و فشار متوسط	عدد اعشاری	kVA	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	توان ظاهری نامی بر حسب kVA در روش خنک‌سازی پایه (مثلاً ONAN).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵